

UWAGI:

1. ± 0,00=32,24m n.p.m
2. Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
3. Wymiary nieokreślony wykonawczowe użyte w projekcie dostosować do aktualnej architektury i inwestycji.
4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg wzorców lub dokładniejszej skali z architektem.
5. Oznaczone na rzutach rzędne należy traktować orientacyjnie. Rzędnek wyznaczony jest w dużej ilości instalacji które mogą zmieniać swoje położenie w zależności od wybranego systemu.
6. Oznaczonym literowany jest zapomnić się w stanem istniejącym oraz szybkiej dostępnej na zadawanie rozwiązań zamiennych.
7. Z uwagi na dużą ilość instalacji zachować szczególną uwagę, podczas wprowadzania rur okrągłowych do węzłu cieplnego.
8. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
9. Urządzenia chłodzące nie mogą być lokalizowane poniżej dolnych zabudowych krzyże konstrukcji dachu i powyżej sypialne
10. Urządzenia chłodzące nie mogą być lokalizowane głównej płaszczyzny wentylacji instalacji elektrycznej oraz instalacji sieciowej.
11. Urządzenia chłodzące nie mogą wchodzić w strefy pracy wyjątek rozwiązań do bazie sufitowych.
12. Urządzenia klimatyzacyjne w Sali Prób muszą zostać rozmieszczone z zachowaniem zgrzeiń wynikającej z aktu Sali, układ mocowań klimatyzatorów wg projektu konstrukcji.
13. Urządzenia chłodzące instalacji do pokrzeczenia w projekcie wentylacji.
14. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z dwuzmianowym kierownictwa majątkowniczej.
15. Ślady nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi.
16. W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z użytkowania, a tenn zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
17. Wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami technicznymi. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
    - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, aprobaty ITB instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
18. Wszystkie materiały stosowane w procesie wykonawczym muszą posiadać atest higieniczny PZH lub dopuszczenie IMB i PZH w Warszawie. Stosowane materiały wykończeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymogowie klasy MO.

Podane do zastosowania wymiary mogą być zastąpione produktami równoważnymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorów do projektanta oraz zaakceptowaniu przez projektanta do użycia w projekcie.

Projekt	**WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SIEDZIBY NOWEGO TEATRU** ul. Modzelewskiego 10/16, 02-513 Warszawa
Inwestor	Nowy Teatr ul. Modzelewskiego 10/16, 02-513 Warszawa
Generalny Projektant	Staruń Wanik Architekci 00-774 Warszawa, ul. Dobra 14/15
PROJEKTANT	Nr upr. / Podpis
mgr inż. Paweł Lisak	WKI/0101/PWOK/03
mgr inż. Tomasz Struska	WKI/0445/PWOK/15
Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	INSTALACJA CHŁODZENIA
Tytuł rysunku	RZUT SALI TEATRALNEJ I SALI PROB RZUT WENTYLATOROWNI N2/W2 RZUT WENTYLATOROWNI N5/W5
Numer rysunku	**IWK-2**
Skala 1:100	Data 10.2016