









Wykaz stali profilowej

Poz	Profil	Długość mm/szt	Sztuk	Łączna dług. [m] lub pow. [m2]	Masa kg/m lub kg/m2	Masa ogółem kg	Materiał	Nr rys. lub normy
	Łącznie masa poniższych elementów					2047	kg	
Element	**Pomost**		1				Rys.:	K-1
R.1	HEB160	4100	3	12,300	42,60	524,0	S235	
R.1	HEA100	1330	3	3,990	16,70	66,6	S235	
B.1	HEA100	6120	4	24,480	16,70	408,8	S235	
	Suma					999		
	Dodatek na łączenia	12,00%				119,9		
Śruby:								
Razem	1 element Pomost					1119,4		
Ogółem	1 elementy/ów **Pomost**					1119		
Element	**Panel**		2				Rys.:	K-2
	Rk100x100x3,0	4600	2	9,200	8,82	81,1	S235	
	Rk40x40x3,0	22150	1	22,150	3,17	70,2	S235	
	bl. 4x1870	4600	1	8,602	31,40	270,1	S235	
	Suma					421		
	Dodatek na spoiny	10,00%				42,1		
Śruby:								
Razem	1 element Panel					463,6		
Ogółem	2 elementy/ów **Panel**					927		





UWAGI:

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektury i branżowymi.
2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
   – PN–B–06200: 2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
   – Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano–montazowych. Czesc III "Konstr. stalowe"
3. Zabezpieczenie antykorozyjne i p–poz. wg opisu technicznego.
4. Wszystkie sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami. Sruby sprezane dokrecac zgodnie z PN–B–06200 – dotyczy wszystkich stykow
5. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne, co najmniej równorzędne, metody spawania, np. metodą MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.
6. Konstrukcja moze byc wykonana i montowana wyłacznie na podstawie zaakceptowanej dokumantacji wykonawczej i warsztatowej oraz po opracowaniu projektu organizacji i montazu. Podane długosci elem. należy zweryfikowac w trakcie opracowywania rys. warsztatowych. Prace należy prowadzic pod nadzorem osob uprawnionych.
7. Wymiary sprawdzić w naturze przed wykonaniem
8. Wymiary sprawdzić z dtr ostatecznie wybranych urządzeń

Stal:S235

□±0.00 =+32,24m n.p.W

Projekt	**WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SIEDZIBY NOWEGO TEATRU** ul. Madalińskiego 10/16, 02–513 Warszawa
Inwestor	Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02–513 Warszawa
Generalny Projektant	Staruń Wanik Architekci 00–774 Warszawa, ul. Dolna 14/15

Projektant & Sprawdzający	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Piotr Żółkowski	WAM/0124/POOK/07	
inż. Artur Kowalczuk	WAZ/0267/PWOK/13	

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	KONSTRUKCJA
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJE WSPORCZE CENTRAL NA ŁĄCZNIKU
Numer rysunku	**PW.K.01**

Skala	Data	Str
1:50	09.2016	