



UWAGI:

- ± 0,00=32,24m n.p.m
- Wszystkie wyniory należy sprowadzić na budowie przed wykonaniem robót.
- Wszystkie nadtenoty wykonczeniowe użyte w projekcie przedstawic do akceptacji architekta i inwestora.
- W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
- Obowiązktem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem bronzowymi. Urządzenie chłodzące nie mogą być lokalizowane poniżej dolnych żelbetonowych ściągów konstrukcji dachu (poniżej spódów anemostdów). Przestrzeń ta stanowi główną płaszczyznę montażu instalacji oświetlenia. Urządzenie chłodzące nie mogą wchodzić w strefę pracy wciągarek mocowanych do haków sufitowych.
- System mocowań klimatyzatorów wg projektu konstrukcji.

Projekt		WYKONANIE INSTALACJI	
CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ		SIEDZIBY NOWEGO TEATRU	
Inwestor		ul. Modułińskiego 10/16, 02-513 Warszawa	
Nowy Teatr		ul. Modułińskiego 10/16, 02-513 Warszawa	
Generalny Projektant		Staruń Wanik Architekci	
00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/15		PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Szymon Wanik		Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Paulina Staruń		09/090XK/2009	
Maj/2025/10			
Faza projektu		PROJEKT WYKONAWCZY	
Bronzo		ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku		PRZĘKÓJ B - B	
Numer rysunku		PW.A.08	
Skala	Data	Str	
1:100	03.10.2016		