



PRZEKRÓJ A - A / skala 1 : 200 /

SALA PRÓB

- UWAGI:
- ± 0,00=32,24m n.p.W
 - Wszystkie wyzniki należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
 - Wszystkie materiały wykonane użyte w projekcie przetestować do akceptacji architekta i inwestora.
 - W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
 - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi. Urządzenia chłodzące nie mogą być lokalizowane poniżej spódów anemostatów). Przesłany to stanowi główną płaszczyznę montażu instalacji oświetlenia.Urządzenia chłodzące nie mogą wchodzić w strefę pracy wciągarek mocowanych do haków sufitowych.
 - System mocowań klimatyzatorów wg projektu konstrukcji.



PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ C - C

Projekt			
WYKONANIE INSTALACJI			
CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ			
SIEDZIBY NOWEGO TEATRU			
ul. Modlińskiego 10/16, 02-513 Warszawa			
Inwestor			
Nowy Teatr			
ul. Modlińskiego 10/16, 02-513 Warszawa			
Generálny Projektant			
Staruň Wanik Architektci			
00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/15			
PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. arch. Szymon Wanik	09/070XK/2009		
mgr inż. arch. Paulina Staruň	WA/025/10		
Faza projektu			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku			
PRZEKRÓJ A - A, C - C			
Numer rysunku			
PW.A.07			
Skala	Data	Str	
1:200/100	03.10.2016		