



UWAGI:

- ± 0,00=32,24m n.p.W
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
- Wszystkie materiały wykonczeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta i Inwestora.
- W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uzyskać akceptację na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- System mocowań klimatyzatorów wg projektu konstrukcji.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- Stały nadzór nad robotami remontowymi powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi.
- W okresie prac, pomieszczenia i obszary remontowe należy wyłączyć z eksploatacji, a teren zabezpieczyć przed wejściem osób trzecich.
- Wszystkie prace powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.
- Wszystkie materiały stosowane w pracach wykonczeniowych muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczeń ITB i PZH w Warszawie. Stosowane materiały wykonczeniowe muszą być, co najmniej trudno zapalne i spełniać wymagania klasy NRO.
- Drabina z przejściem technicznym nad attyką wykonana ze stali ocynkowanej o wym.61x77cm
- Panel osłaniający z blachy od strony wewnętrznej należy wykleić materiałem dźwiękochłonnym. Panel z poszycia z blachy gr.4mm dospawanej do rusztu zgodnie z proj. konstrukcji. Całość ocynkowana.

LEGENDA:

- obszar objęty opracowaniem
- centrala klimatyzacyjna zewnętrzna
- klimatyzator kanałowy, podwieszany zgodnie z proj. konstrukcji

Projekt **WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SIEDZIBY NOWEGO TEATRU**
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Inwestor **Nowy Teatr**
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Generalny Projektant **Staruń Wanik Architekci**
00-774 Warszawa, ul. Dolna 14/15

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Szymon Wanik	09/OPOK/2009	
mgr inż. arch. Paulina Staruń	MA/025/10	

Faza projektu **PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża **ARCHITEKTURA**

Tytuł rysunku **RZUT DACHU**

Numer rysunku **PW.A.02**

Skala 1:100	Data 03.10.2016	Str
-------------	-----------------	-----