

LEGENDA

- → o - wypust zasilający jednofazowy (1P+N+PE), oświetleniowy
- →3f - wypust zasilający trójfazowy (3P+N+PE),
- →1f - wypust zasilający jednofazowy (1P+N+PE),
- gniazdo podtynkowe 2P+N+PE, 16A, IP20,
- gniazdo podtynkowe 1P+N+PE, 16A, IP20,
- gniazdo podtynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44,
- gniazdo natynkowe 1P+N+PE, 16A, IP44,
- puszka podłogowa 3x2moduły, do montażu jednego gniazda ogólnego 1P+N+PE, dwóch gniazd 1P+N+PE do zasilania urządzeń komputerowych oraz dwóch gniazd teleinformatycznych,
- zestaw gniazdowy; 2 x 3P+N+PE (63A), 2 x 3P+N+PE (32A), 4 x 1P+N+PE

PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO W ŁAZIENCE



pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby

Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień AUBHO-7210/7790
mgr inż. Radosław Pietrzak

podpis:

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UANKO-7210/3689

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI
INSTALACJA SIŁOWA HALA

faza:
Projekt budowlany

numer rysunku:
IE-05

skala:
1:100

data:
08.2012