

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

LEGENDA:

zwód poziomy stalowy Ø 8 mm

Uziom otok Fe/Zn 25x4

ZK01 Złącze kontrolne w studzience Galmar

Przewód odprowadzający drut stalowy Ø 8 mm

Przejście zwodów poziomych do przwodów odprowadzających, przejścia zwodów i przewodów na inny poziom lub połączenie elementów podlegających ochronie odgromowej ze zwodami poziomymi

UWAGI:

1. Instalację odgromową wykonać z drutu FeZn Ø 8 zgodnie z normami: PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia". Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych".
2. W przypadku pokrycia attyk blachą stalową lub miedzianą o grubości co najmniej 0,5 mm albo aluminową o grubości co najmniej 1 mm należy tę blachę wykorzystać jako zwód poziomy przy połączeniach trwałych blachy.
3. Rynny, rury spustowe, wywietrzaki, kominy, świetliki oraz inne elementy metalowe budynku należy połączyć z instalacją odgromową.
4. Jeżeli urządzenie dachowe zawierające wyposażenie elektryczne lub elektroniczne znajduje się w przestrzeni chronionej, ale nie jest możliwe zachowanie odstępów izolacyjnych, to należy połączyć to urządzenie z układem zwodów. Dodatkowo należy w skrzynce przyłączeniowej urządzenia zastosować układ urządzeń do ograniczania przepięć.

pfa
Piotr Fortuna Architekci
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85
tel. 0507213376

inwestor:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

temat:
Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby
Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr
wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:
ul. Madalińskiego 10/16
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:
Alojzy Znajdek
nr. uprawnień: AUB-KZ-7210/77/90
mgr inż. Radosław Pietrzak

podpis:

sprawdzający:
Marek Znajdek
nr. uprawnień UAN-KZ-7210/36/89

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
RZUT HALI
INSTALACJA ODGROMOWA

faza:
Projekt budowlany

numer rysunku:
IE-11

skala:
1:100

data:
08.2012